Numer zapytania	Z17/3/1
Tytuł zapytania	Układ kompensacji mocy biernej 100kVA
Kupiec prowadzący:	Kozik, Izabela
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Kozik, Izabela
Data złożenia:	2026-11-20 17:53:48
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-11-21 17:49:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-11-27 18:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-11-27 17:59:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Prosimy o przygotowanie oferty na dobór, dostawę, montaż i uruchomienie aktywnego układu kompensacji mocy biernej dla transformatora T3 w naszym zakładzie produkcyjnym w Kędzierzynie Koźlu.

1. Informacje o instalacji

- Kompensacji podlega sekcja zasilana z transformatora 1600KVA. Podłaczenie kompensatora do pola sekcji wyposażonego w odłącznik OZK600 i podstawy bezpiecznikowe. Urządzenie (kompensator) może być zamontowane na ścianie obok sekcji (rozdzielnia w budynku)
- charakter obciążenia: duże napędy >50kW, grzałki sterowane przez SSR, czasem występują zapady napięcia
- Średni pobór mocy czynnej sekcji podczas produkcji: około 330–360 kW (praca 24/7)
- Szczytowy pobór mocy czynnej: około 370 kW.
- Współczynnik tg φ bez kompensacji w ostatnich miesiącach: 0,49–0,54.
- Docelowy współczynnik tg φ: nie większy niż 0,25.
- Wstępnie oszacowana wymagana moc kompensacji: około 100 kvar.

2. Zakres oczekiwanej oferty

Prosimy o uwzględnienie następujących prac:

1. Analiza przedstawionych danych i weryfikacja wymaganego poziomu kompensacji.
2. Dobór zabezpieczeń, przekładników prądowych, przewodów i pozostałego osprzętu.
3. Dostawa urządzenia i niezbędnego wyposażenia.
4. Montaż, podłączenie i uruchomienie kompletnego układu.
5. Konfiguracja parametrów pracy oraz regulacji kompensatora.
6. Wykonanie pomiarów kontrolnych po uruchomieniu i przekazanie dokumentacji powykonawczej.

4. Wymagania dotyczące wyceny

Prosimy o przedstawienie:

- ceny urządzenia, niezbędnego osprzętu i zabezpieczeń;
- kosztu montażu i uruchomienia;
- terminu realizacji;
- okresu gwarancji;
- warunków serwisu i dostępności części zamiennych.
- specyfikacja urządzenia

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Profil.xlsx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	x	x	1	szt.	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: Kędzierzyn Koźle
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie